

Fra:	noreply@eurofins.dk
Sendt:	19. juli 2020 10:55
Emne:	VARSLING om overskridelse fra Eurofins Miljø A/S

Klemensker Vandværk

Dette er en automatisk genereret mail. Direkte svar vil ikke blive behandlet.

VARSLING Kravværdier ikke overholdt!

Prøve kode	Prøvemærke	Parameter navn	Resultat	Enhed	Prøvested	Udtagningsadr.	Prøvetagningstidspunkt
835-2020-80839289	Taphane på boring	Kimtal ved 22°C	400	CFU/ml	Klemensker Vandværk - DGU 244.526	-	15-07-2020 13:59:00

Denne varsling er udsendt: 19-07-2020 10:55:12

Vær opmærksom på at omprøver ikke automatisk igangsættes, men kan bestilles via vores hjemmeside: www.eurofins.dk, under 'Miljø' - 'Online og Bestil'.

- [Drikkevands prøver](#)

- [Bassin vand og varmt brugsvand:](#)

Ellers kan du videresende denne mail til: rentvand@eurofins.dk og skrive hvad du ønsker at bestille samt kontaktinformationer, eller du kan kontakte kundecenteret på tlf: 70224256 indenfor normal åbningstid.

Husk at dette er en automatisk genereret mail og at direkte svar på denne mail ikke vil blive behandlet.

Med venlig hilsen

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
rentvand@eurofins.dk
70 22 42 56

Hos Eurofins passer vi godt på dine data - du finder vores datapolitik [her](#)